



ISTNIEJĄCA TABLICA 4 - OŚWIETLENIE TERENU



OPIS ODPŁYWU	ZASILANIE BEZ ZMIAN	ZEGAR ASTRONOMICZNY	OŚWIETLENIE TERENU	ZASILANIE ZASILACZY DLA OCHRONY OBWODOWEJ	OŚWIETLENIE NA BUDYNEK	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE ŚMIETNIK	OŚWIETLENIE SŁUP TRÓJRAMIENNY
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	---	------------------------	-------------	----------------------	-------------------------------

STEROWANIE OŚWIETLENIEM ZA POMOCĄ PRZELĄCZNIKA TRÓJPOZYCYJNEGO:  
- POZYCJA NR 1: PRACA AUTOMATYCZNA POPRZEC ZEGAR ASTRONOMICZNY  
- POZYCJA NR 2: PRACA RĘCZNA ZA POMOCĄ ROZŁĄCZNIKÓW IZOLACYJNYCH

Biuro projektowe: "ELECTIN" mgr inż. Szymon Skrobol ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna		 <b>ELECTIN</b> instalacje elektryczne	
Inwestor:		Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64	
Projekt:		Projekt modernizacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji ochrony obwodowej terenu przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie	
Temat rysunku:	Schemat tablicy 4		
Data:	06.2017	Skala:	-
		Faza:	PW
		Nr rysunku:	E-2
Projektant:	mgr inż. Szymon Skrobol nr upr.: SLK/3438/P/OE/10		
	Podpis:		